

**MINUTA**

**SEÑORAS Y SEÑORES**

**MIEMBROS DEL CONCEJO**

Por la presente minuta, me dirijo al plenario con el fin de presentar solicitar la remisión de una nota al ejecutivo municipal peticionado se puede realizar las tareas de mantenimiento y reparación de los extractores eólicos del techo del mercado municipal y los ventiladores de techo con una revisión integral de la instalación eléctrica.

El pedido obedece a reclamos de los usuarios de la feria municipal respecto a la acumulación del calor en los días de verano con alta temperatura y comentarios sobre llaves termo magnéticas que saltan siendo esto síntomas de sobrecargan algunos circuitos. Se solicita pueda realizarse los trabajos en carácter de urgencia para evitar los riesgos potenciales.

Sin otro particular se solicita el tratamiento sobre tablas y la remisión de la nota al ejecutivo .

Arq. Keiji Ishibashi

Abog. Zulma Memmel

Abog. Carlos Marino Fernández

Lic. Natalia Enciso

Dra. Gloria Arregui